

ZDM-UI.4943.95.2023

Poznań, dnia 27 lutego 2023r.

Pedro Ćwikliński
drogowy.poznan@gmail.com

dotyczy: odpowiedzi na mail z dnia 19.02.2023r w sprawie nie wydajnej infrastruktura wodno-kanalizacyjnej na ul. Zakopiańskiej.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu uprzejmie informuje, że na wskazanym przez Pana odcinku nie ma kanalizacji deszczowej. Jedyne studzienki ściekowe zlokalizowane są przy przepuście na cieku Wierzbak.

Mając na uwadze powyższe oraz małe pochylenie podłużne wskazanego odcinka ulicy Zakopiańskiej tutaj. Zarząd przeanalizuje możliwość wprowadzenia usprawnień w postaci montażu ścieku w kierunku istniejących wpustów przy przepuście np. przez korytkowe ścieki prefabrykowane lub ułożone z kostki „cegiełki”, z takim pochyleniem aby nowe rozwiązanie zapewniło jak najlepszy odpływ wód opadowych i roztopowych.

Ewentualną realizacją ww. usprawnień uwarunkowana wygospodarowaniem przez Miasto Poznań dodatkowych środków na prace interwencyjne w pasach drogowych ulic miasta.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania

Do wiadomości:

1. Wydział UD

Sprawę prowadzi:

Mirosław Czyżewski Inspektor ds. odwodnienia
nr tel 61 64 77 220